



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Эрзинского и Тес-Хемского районов**

ул. Амбын Ноян, д. 18, с. Самагалтай,
Тес-Хемский район, Республика Тыва, 668360,
Телефон/факс: +7(39438) 2-12-08;
e-mail: ondpr13@17.mchs.gov.ru;
<https://17.mchs.gov.ru>

Директору МБОУ «Кызыл-
Чыраанская СОШ МР Тес-Хемский
кожуун РТ»

Эрендей А.В.

15.07.2025 № ИГ-241-5-13-26

Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения

Уважаемая Айгуль Валерьевна

Рассмотрев дело об административном правонарушении от 26.06.2025 в отношении должностного лица — Эрендей Айгуль Валерьевны, директор МБОУ «Кызыл-Чыраанская СОШ МР Тес-Хемский кожуун РТ» (далее — ДЛ Эрендей А.В.), проживающей по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, ул. Чооду Курседи, д. 59, кв. 2, и руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил:

«26» июня 2025 г., помощником прокурора Тес-Хемского района Республики Тыва Ширап Э.Ю., проведена проверка в здании МБОУ "Кызыл-Чыраанская СОШ МР Тес-Хемского кожууна РТ" в целях проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности. По результатам проведенной проверки установлено, что в здании МБОУ "Кызыл-Чыраанская СОШ МР Тес-Хемского кожууна РТ" выявлено нарушение требований по пожарной безопасности, а именно:

1. Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием средств автоматического дублирования этих сигналов, чем нарушено требование ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


На основании вышеизложенного Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

1. Принять меры по устранению вышеуказанного нарушения требований пожарной безопасности.
2. Сообщить письменно должностному лицу, вынесшему представление, в **течение месяца** со дня его получения о принятых мерах.

Дополнительно информирую, что в соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

При этом непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
Эрзинского и Тес-Хемского районов
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Тыва
лейтенант внутренней службы



А.А. ЧЫМЫ

Директор МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ
МР Тес-Хемский кожуун РТ»

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Эрзинского и Тес-Хемского районов
ул. Амбын Ноян, д.18, с.Самагалтай,
Тес-Хемский район, Республика Тыва, 668360
Телефон/факс: +7(39438)2-12-08;
e-mail: ondpr13@17.mchs.gov.ru


Информация

на представление об устранении требований по пожарной безопасности

В ответ на Ваше представление № ИГ 241-5-13-26 от 15 июля 2025 года по устранению причин и условий, способствующих совершения административного правонарушения даем следующую информацию:

1. Данное представление рассмотрено 28 июля 2025 года при участии руководителя организации и заместителя директора по безопасности.
2. На территории МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ сигнал дублирования при возникновении пожара в подразделении пожарной охраны с использованием средств автоматического дублирования работает в **тестовом режиме**. Пожарная сигнализация работает в тестовом режим в связи с нахождением на очередном отпуске работника организации, осуществляющей ремонт пожарной сигнализации ФГУП «Охрана».
3. Предварительная дата комиссии назначена на 21 августа 2025 года.

Директор школы:

 /Эрендей А.В./

«14» августа 2025г.

